

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Eslövs Kakel AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 200413202

Org.nummer 556982-3866

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt M4A-1501 - Brf Styrbord på Limhamn

Beställare Serneke Sverige AB

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-05-13

till 2020-06-09

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTg

■ Vägg våtzon 1

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTvF

■ Vägg våtzon 2

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTv

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Fitim Omega

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mentor Reznici

Vatten  
täta  
våtrum

Bygggeramikrådet

Ort och datum Eslöv 2020-06-22

Namnsteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag