

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Eslövs Kakel AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 200413202

Org.nummer 556982-3866

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt M4B-1401 - Brf Styrbord på Limhamn

Beställare Serneke Sverige AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-03-25

till 2020-05-13

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning VTg

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning VTvF

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning VTv

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Fitim Omega

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mentor Reznjqi

Vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådets

Ort och datum Eslöv 2020-06-22

Namnsteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag