

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Eslövs Kakel AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 200413202

Org.nummer 556982-3866

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt M4B-1403 - Brf Styrbord på Limhamn

Beställare Serneke Sverige AB

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-03-25

till 2020-05-13

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ **Golv**

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTg

■ **Vägg våtzon 1**

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTvF

■ **Vägg våtzon 2**

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTv

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Fitim Omega

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mentor Reznjqi

Vatten  
täta  
våtrum

Byggkeramikrådet

Ort och datum Eslöv 2020-06-22

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 2

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag